

部位別仕様表データベース登録仕様の詳細

登録仕様番号	END-000002
建築物の構造	木造軸組構法
部位	天井
工法の種類等	熱橋がない場合

部分型式認定以外の詳細

外張断熱材	適用	材料	製品番号等	JIS番号等(準拠規格)	厚さ(m)	λ (W/mK)	一般部
							1.0
							R(m ² K/W)
室内側表面熱伝達抵抗 R(m ² K/W)							0.09
省エネ基準解説書		せつこうボード - GB-R、GB-D、GB-L、GB-NC			0.0095	0.22	0.04318
ポータル掲載品・EI制度認証品		その他断熱材	パーフェクトバリア・スタンダード10K	08079+14A1114(2層)	0.2	0.045	4.44444
		【文書番号:END-ST-001550】END90012008.pdf 【文書番号:END-ST-001551】ENDPB10K.pdf					
外気側表面熱伝達抵抗 R(m ² K/W)							0.09(外気以外の場合)
熱貫流抵抗 $\Sigma R = \Sigma (d_i / \lambda_i)$							4.66762
熱貫流率 $U_n = 1 / \Sigma R$							0.21424
平均熱貫流率 $U_i = \Sigma (a \cdot U_i) W / (m^2 K)$							0.21424
備考	石こうボード厚さ(m)0.0095以上~0.020未満(納まり図の内装下地材に該当)						
納まり図	【文書番号:END-OS-001592】						
	<p>【小屋裏側】</p> <p>【室内側】</p>						

仕様登録者及び確認情報

登録事業者名等	エンデバーハウス株式会社	事業者等コード	END
登録日時	2015/06/22 15:54	最終編集日時	2015/07/24 18:48