

部位別仕様表データベース登録仕様の詳細

登録仕様番号	END-000042
建築物の構造	木造軸組構法
部位	外壁
工法の種類等	柱・間柱間に断熱する場合

部分型式認定以外の詳細

外張断熱材	適用	材料	製品番号等	JIS番号等(準拠規格)	厚さ(m)	λ (W/mK)	一般部	熱橋部
							0.83	0.17
							R(m ² K/W)	
室内側表面熱伝達抵抗 R(m ² K/W)							0.11	
ポータル掲載品・EI制度認証品	その他断熱材	パーフェクトバリア・スタンダード10K	08079+14A1114	0.1	0.045	0.045	2.22222	-
省エネ基準解説書	木質系 - 天然木材			0.1	0.12	-	0.83333	
省エネ基準解説書	セメント - 押出成形セメント板			0.0095	0.4	0.02375	0.02375	
外気側表面熱伝達抵抗 R(m ² K/W)							0.11(外気以外の場合)	
熱貫流抵抗 $\Sigma R = \Sigma (d_i / \lambda_i)$							2.46597	1.07708
熱貫流率 $U_n = 1 / \Sigma R$							0.40552	0.92844
平均熱貫流率 $U_i = \Sigma (a \cdot U_i) W / (m^2K)$							0.49442	
備考	構造用面材: 押出成形セメント板厚さ(m) 0.0095~0.012(納まり図の面材に該当)							
納まり図	【文書番号:END-OS-001596】							
	<p style="text-align: center;">【室外側】</p> <p style="text-align: center;">【室内側】</p>							

仕様登録者及び確認情報

登録事業者名等	エンデバーハウス株式会社	事業者等コード	END
登録日時	2015/07/16 17:46	最終編集日時	2015/07/23 16:52