

部位別仕様表データベース登録仕様の詳細

登録仕様番号	END-000024
建築物の構造	木造軸組構法
部位	屋根
工法の種類等	たるき間に断熱する場合

部分型式認定以外の詳細

外張断熱材	適用	材料	製品番号等	JIS番号等(準拠規格)	厚さ(m)	λ (W/mK)	一般部	熱橋部
							$R(\text{m}^2\text{K}/\text{W})$	
室内側表面熱伝達抵抗 $R(\text{m}^2\text{K}/\text{W})$							0.09	
省エネ基準解説書		せつこうボード - GB-R、GB-D、GB-L、GB-NC			0.0095	0.22	0.04318	0.04318
ポータル掲載品・EI制度認証品		その他断熱材	パーフェクトバリア・スタンダード13K	08079+14A0548	0.100	0.039	2.56410	-
		【文書番号:END-ST-001550】END90012008.pdf 【文書番号:END-ST-001553】ENDPB13K.pdf						
省エネ基準解説書		木質系 - 天然木材			0.100	0.12	-	0.83333
外気側表面熱伝達抵抗 $R(\text{m}^2\text{K}/\text{W})$							0.09(外気以外の場合)	
熱貫流抵抗 $\Sigma R = \Sigma (d_i / \lambda_i)$							2.78728	
熱貫流率 $U_n = 1 / \Sigma R$							0.35877	
平均熱貫流率 $U_i = \Sigma (a \cdot U_i) W / (\text{m}^2\text{K})$							0.44106	
備考	石こうボード厚さ(m)0.0095以上~0.020未満(納まり図の内装下地材に該当)							
納まり図	【文書番号:END-OS-001585】							
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 【室外側】 【室内側】 </div>							

仕様登録者及び確認情報

登録事業者名等	エンデバーハウス株式会社	事業者等コード	END
登録日時	2015/07/14 17:42	最終編集日時	2015/07/15 14:20